



**Публичное акционерное общество**  
**«Газпром»**  
(ПАО «Газпром»)

Заместителю Министра  
труда и социальной защиты  
Российской Федерации

**В.Л. Вуколову**

ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997  
тел.: (495) 719-30-01, факс: (495) 719-83-33, телекс: 411467 GAZ RU  
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru  
ОКПО 00040778, ОГРН 1027700070518, ИНН 7736050003, КПП 997250001

27.12.2019 № 07/15 - 4997

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Минтруд России

**В-136954**

**30.12.2019**



0125257038108

*О проекте профессионального стандарта,  
разработанном ПАО «Газпром»*

**Уважаемый Всеволод Львович!**

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2019 № 14-3/10/В-10764 ПАО «Газпром» рассмотрены и учтены в полном объеме поступившие от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации предложения и замечания к разработанному ПАО «Газпром» проекту профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий» (актуализация профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014 № 242н).

В указанный проект профессионального стандарта в Трудовую функцию 3.2.2 «Обеспечение проведения работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий» включены:

Трудовое действие 11 «Контроль проверки наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом при проведении работ по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий (стр. 13);

Трудовое действие 12 «Проверка наличия изолирующего экрана (при необходимости) в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий» (стр. 13);

Необходимое умение 19 «Выявлять нарушение (отсутствие) тяги в дымовых и вентиляционных каналах» (стр. 14);



00 10760458053

№ 07/15-4997

от 27.12.2019 00:00

Необходимое умение 20 «Определять необходимость установки изолирующего экрана в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий» (стр. 14);

Необходимое знание 14 «Способы проверки тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения (отсутствия), порядок действий при нарушении (отсутствии) тяги в дымовых и вентиляционных каналах» (стр. 14);

Необходимое знание 15 «Допустимые материалы и конструкции соединительных труб с дымовым каналом, устройство дымовых и вентиляционных каналов» (стр. 15);

Необходимое знание 16 «Порядок организации воздухообмена в помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием» (стр. 15);

Необходимое знание 17 «Виды и порядок установки изолирующих экранов в месте установки газоиспользующего оборудования жилых и общественных зданий» (стр. 15).

Откорректированный с учетом поступивших предложений и замечаний проект профессионального стандарта и пояснительная записка к нему направлены в электронном виде на адрес [profstandart\\_vnii@mail.ru](mailto:profstandart_vnii@mail.ru).

**Заместитель начальника Департамента –  
начальник Управления**



**А.В. Шагов**